



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity

Nº: IEx 15.0166

Emissão: 05/06/2015

Página 1/3

Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

FIMAL FIOS E CABOS MAGNÉTICOS LTDA
Rua Conselheiro Elias de Carvalho, 526
04.373-000 – São Paulo – SP – Brasil
CNPJ: 43.428.671/0001-60

Produto / Modelo /
Marca / Código de barras:

Product / Model / Trademark / Bar Code
Producto / Modelo / Marca / Código de barras

Cabo flexível PP Circular 300/500 V
Seções 2x0,5 mm² a 2x2,5 mm²
Seções 3x0,5 mm² a 3x2,5 mm²
FIMAL

Família de Produto:

Product's Family
Família de productos

Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5. Conforme item 4.1, subitem f, do Anexo Específico VIII, da Portaria INMETRO nº 640/2012

Número de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Número de serie / Número de lote

N/A

Marcação:

Marking
Marcação

N/A

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards
Normas aplicables

ABNT NBR NM-247-5:2009

Modelo de Certificação:

Certification Model
Modelo de certificación

Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015

Portaria Inmetro Nº / Escopo:

Inmetro Decree n° / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

640:2012 / Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos

Concessão para:

Concession for
Concesión

Registro do produto

A **Associação IEx Certificações**, que é um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro Nº OCP-0064, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria acima descritas.

Revisão: 10/04/2017

Revision / Revisión

Validade: 30/04/2019

Validity / Validad


Marco A. Bucciarelli Roque
Signatário autorizado
Authorized signatory
Persona autorizada



Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity

Nº: IEx 15.0166

Emissão: 05/06/2015

Página 2/3

Fabricante / Endereço:

*Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección*

FIMAL FIOS E CABOS MAGNÉTICOS LTDA
Rua Conselheiro Elias de Carvalho, 526
04.373-000 – São Paulo – SP – Brasil
CNPJ: 43.428.671/0001-60

Unidade(s) Fabril(is) / Endereço:

*Production Site / Address
Unidad de Fabricación / Dirección*

Idem acima

Representante Legal / Endereço:

*Legal Representative / Address
Representante Legal / Dirección*

N/A

Descrição do Produto:

Cabo flexível PP circular, 300/500V, Cu/PVC-D/PVC-ST5, 70°C, Classe 5, Seções: 2x0,50 mm², 2x0,75 mm², 2x1,00 mm², 2x1,50 mm², 2x2,50 mm² - Seções: 3x0,50 mm², 3x0,75 mm², 3x1,00 mm², 3x1,50 mm², 3x2,50 mm², cor: preta

Características Nominais: N/A

Componentes críticos: Cu/PVC-D/PVC-ST5

Componentes críticos / Fabricante / Modelo: N/A

Lista de Acessórios: N/A

Versão do Projeto do Produto: N/A

Data da realização da auditoria: 09/03/2017

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

MAB Roque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.com.br



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity

Nº: IEx 15.0166

Emissão: 05/06/2015

Página 3/3

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	RACT 156.017.17 B	00	30/03/2017
Relatórios de Ensaio emitido por ITEN	1505024-0-01	00	27/05/2015
	1503027-0/03	00	15/04/2015
Relatório de Auditoria Fabril	RAF 156.F1.M4	00	09/03/2017
Especificações de Produto (Memorial)	EP	02	30/04/2015
Manual da Qualidade	MQ1	02	30/04/2015

Observações:

- Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- Este certificado é válido apenas para os equipamentos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da IEx, invalida este Certificado;
- A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Associação IEx Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 640:2012 / Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos.
Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro, referente a produtos e serviços certificados.
- O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do equipamento, em local facilmente visível.
- Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado
- Os produtos devem ser instalados em atendimento às normas pertinentes de instalações elétricas.

Histórico de revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	05/06/2015	Emissão inicial
1	10/04/2017	Recertificação

Proposta: 14.0.156.017.17

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

MAB Roque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.com.br